



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/W/0028/01/2019

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Powłoka ochronna i uszczelniająca MAXURETHANE**

Zawierający / containing: żywicę poliuretanową, ksylen, etylobenzen, dizocyjaniany

Przeznaczony do / destined: stosowania jako powłoka ochronna posadzek, zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorników na ścieki

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Wyrób przeznaczony do stosowania zawodowego, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności w trakcie nanoszenia powłoki, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych przed kontaktem ze składnikami wyrobu i ich parami. Powłokę należy nanosić wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których podczas trwania prac nie powinny przebywać osoby postronne. Wewnętrzną powierzchnię zbiorników na wodę, w których zastosowano powyższy wyrób, przed oddaniem do użytku umyć, zdezynfekować i wielokrotnie obficie, starannie przepłukać wodą. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

DRIZORO S.A.U.
Primavera, 50-52
28850 – Torrejon de Ardoz, Madryt, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DRIZORO S.A.U.
Primavera, 50-52
28850 – Torrejon de Ardoz, Madryt, Hiszpania



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-03-12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-03-12 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 marca 2019

The date of issue of the certificate: 12th March 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Z up. Maciej Szol
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH